

MONTAGGIO MODULI 2SD3616 - 4SD3016 - 4SD3018 - 4SD3516 SU DISSIPATORI



Lunghezza 120mm

MODULI 2SD3616 - 4SD3016 - 4SD3018 - 4SD3516

- Montaggio moduli per dissipazione **interna** al quadro di campo
- Correnti di stringa 2-4-6 Amp per singolo diodo
- Dissipatore Codice 5016
- **Lunghezza 120mm**
- Larghezza 106mm
- Altezza 38mm

Fissaggio con alette in senso verticale



Larghezza 100mm

MODULO 4SD3016 - 4SD3018 - 4SD3516

- Montaggio moduli per dissipazione **esterna** al quadro di campo
- Correnti di stringa fino a 10 Amp per singolo diodo
- Dissipatore Codice 5151
- Lunghezza 150mm
- **Larghezza 100mm**
- Altezza 40mm
- Fornito con guarnizione in neoprene per tenuta acqua

N.B. Nel montaggio del dissipatore all'esterno del quadro di campo, occorre che il progettista faccia in modo che il calore del sole, non influenzi il riscaldamento del dissipatore. Sarà buona norma installare i quadri di campo, sotto alla pannellatura o in locali coperti. Dove non è possibile, occorre orientare verso nord il lato del quadro con il dissipatore.